



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021010907414780

发证日期: 2022年08月02日

有效期至: 2026年08月30日

认证委托人名称 广州金升阳科技有限公司
及注册地址 广州市黄埔区南云四路8号

产品生产者名称 广州金升阳科技有限公司
及注册地址 广州市黄埔区南云四路8号

生产企业名称 金升阳(怀化)科技有限公司
及生产地址 湖南省怀化高新技术产业开发区建设大道16号

产品名称和系列、规格、型号 开关电源
见附件(仅适用于海拔5000米及以下地区安全使用)

产品标准和 GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011;GB/T 9254.1-2021
技术要求

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021年08月30日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号 2021010907414780

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号：LMF1000-20BXX、LMF1000-20BXX-Q、LMF1000-20BXX-XXX、LMF1000-20BYYY、LMF1000-20BYYY-Q、LMF1000-20BYYY-XXX、LMF1000-20BYYY-Q-XXX (XX=12、15、24、27、36、48、54，代表输出电压；YYY=120-144、150-180、240-259、260-324、360-432、480-539、540-580，表示输出电压,步进 0.1V，例如 120 表示 12.0V，580 表示 58V，XXX 代表 1-3 位字母或数字，X=A-Z 任意字母或 0-9 任意数字或 X 可以为空，代表不同客户群体，-Q 代表产品电源板上刷三防漆，其他字符为非变量)

规格：

输入：100-240V~，12A 50/60Hz，

输出：见下面系列型号规格列表

型号	主路输出			辅路输出	变压器 T1 型号	变压器 T3 型号
	输出电压 ---(V)	输出电流(A)	输出功率 (W Max)			
LMF1000-20B12 LMF1000-20B12-Q LMF1000-20B12-XXX	12	80.0	960	DC5V 2A	51500998	5150321 6
LMF1000-20B15 LMF1000-20B15-Q LMF1000-20B15-XXX	15	64	960		51503047	
LMF1000-20B24 LMF1000-20B24-Q LMF1000-20B24-XXX	24	42.0	1008		51500848	
LMF1000-20B27 LMF1000-20B27-Q LMF1000-20B27-XXX	27	37.3	1007.1		51503045	
LMF1000-20B36 LMF1000-20B36-Q LMF1000-20B36-XXX	36	28.0	1008		51503043	
LMF1000-20B48 LMF1000-20B48-Q LMF1000-20B48-XXX	48	21.0	1008		51500999	



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号 2021010907414780

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

LMF1000-20B54 LMF1000-20B54-Q LMF1000-20B54-XXX	54	18.7	1009.8		51503046	
LMF1000-20BYYY LMF1000-20BYYY-Q LMF1000-20BYYY-XX X LMF1000-20BYYY-Q-X XX	12.0-14.4	80.0-66.6	960		51500998	
	15.0-18.0	64-53.3	960		51503047	
	24.0-25.9	42.0-38.9	1008		51500848	
	26.0-32.4	37.3-31.0	1007.1		51503045	
	36.0-43.2	28.0-23.3	1008		51503043	
	48.0-53.9	21.0-18.0	1008		51500999	
	54.0-58.0	18.7-17.42	1010.36		51503046	



中国质量认证中心